


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,732
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,322
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	45
3	В т.ч. абонентских	25
4	Однофазные ввода	60
5	В т.ч. абонентских	53
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	1

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	МТП-оп.18	410	А-50
2	Ф.2 (МТП-оп. б/н)	322	СИП 4х16
3	Ответвления к домам	140	А-16,А-25



Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-165 Заокское л-во СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись