LABORATUVAR 6 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Bakım, OT güvenlik ve makine emniyeti sorumlularını ararım. Makineyi kontrollü durdurup yeniden çalıştırılmasını engellerim; şüpheli uzak bağlantıyı keserim; sistemi resetlemeden erişim ve değişiklik kayıtlarını korurum.

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

   Işık perdesi ve Safety PLC ayarları onaylı yedekle karşılaştırılır; koruyucu durdurma yetkili ekipçe güvenli koşullarda test edilir. PLC yapılandırması ve erişim logları korunur. Şüpheli servis hesabı kapatılır, aktif oturumları sonlandırılır.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Tespit zamanı, gece 03.00 girişinin kaydı, etkilenen makine ve yazılım sürümleri, şüpheli değişiklikler, fiziksel riskler ve alınan önlemler hazırlanır. Üretici bilgilendirilir; CRA kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü üretici değerlendirir.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   OT güvenlik ekibi erişim yolunu, bakım ekibi PLC değişikliklerini, emniyet sorumlusu koruyucu fonksiyonları inceler. Üretici düzeltmeleri ve gerekli bildirimi koordine eder. Kesinleşmeyen kök neden, "inceleme sürüyor" şeklinde belirtilir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Servis hesabı, uzak erişim, PLC ve Safety PLC logları; önceki ve sonraki yapılandırmalar; olay zaman çizelgesi; delil teslim kayıtları; düzeltmeler, emniyet testleri ve yeniden çalıştırma onayı korunmalıdır.

Süre notu: CRA'da erken uyarı farkındalıktan itibaren 24, bildirim 72 saat içindedir. Nihai rapor, aktif istismar edilen zafiyette düzeltici önlem hazır olduktan sonra en geç 14 gün; ciddi olayda 72 saatlik bildirimden sonra bir ay içindedir

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.