LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Uretim kontrol bölgesi PLC, HMI, robot kontrolörü
Emniyet bölgesi Safety PLC ve emniyet giriş–çıkışları
Gözetim bölgesi SCADA istemcisi
Mühendislik ve bakım bölgesi Mühendislik istasyonuUzak erişim / endüstriyel DMZUzak servis erişim geçidi ve önerilen jump server
Ofis bölgesiERP ve e-posta sistemleri

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Ayrı emniyet bölgesine yerleştirdim. Insan güvenliğini sağlayan program ve parametreleri, ofis ve normal üretim erişimlerinden korumak ve aradaki iletişimi sınırlandırmak gerekir.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Dış servis → DMZ VPN, MFA, kişisel hesap ve oturum kaydı
DMZ → bakım / üretim Yerel onay, süre, hedef cihaz ve servis kısıtı
Mühendislik → kontrol cihazları Yetkili kullanıcı, onaylı değişiklik ve kayıt
Üretim ↔ emniyet Yalnızca gerekli veri; kontrollü program ve parametre değişiklikleri
SCADA ↔ üretim Gerekli okuma ve komut yetkileri
Ofis ↔ OT Gerekli iş verisiyle sınırlı, denetlenen iletişim

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** Erişimi kontrollü noktada toplar.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** Bağlantıyı şifreler.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** Ele geçirilen parolaya karşı ek koruma sağlar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** İşlemi yapan kişi izlenebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** Yapılan işlemler incelenebilir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** Yerel onayla süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.