LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Hatta uzak servis erişimi ve mühendislik istasyonu bulunmaktadır. Ancak föyde VPN, MFA, erişim yetkileri ve oturum kayıtlarının mevcut durumu açıklanmamıştır. Bu önlemlerin bulunmadığı veya erişimin doğrudan internete açık olduğu varsayılamaz.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Uzak erişim VPN ve kontrollü ara nokta üzerinden sağlanmalıdır.
Kişisel hesaplar ve MFA kullanılmalıdır.
Yetkiler gerekli cihaz ve işlemlerle sınırlandırılmalıdır.
Bağlantı varsayılan kapalı olmalı, yerel onayla süreli açılmalıdır.
Oturumlar ve değişiklikler kaydedilmelidir.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Emniyet programına veya parametrelerine erişebiliyorsa etkilenebilir. Hedef mimaride normal kontrolün ele geçirilmesi, acil durdurma ve ışık perdesinin koruyucu işlevini engelleyememelidir.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Emniyet programına veya parametrelerine erişebiliyorsa etkilenebilir. Hedef mimaride normal kontrolün ele geçirilmesi, acil durdurma ve ışık perdesinin koruyucu işlevini engelleyememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.