LABORATUVAR 2 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Uretim kontrol bölgesi Uretim PLC'si, HMI, sürücülerin normal kontrol arayüzleri
Emniyet bölgesi Safety PLC, ışık perdesi, kapak kilidi, sürücülerin STO/emniyet arayüzleri
Bakım / endüstriyel DMZ bölgesi Uzak bakım geçidi ve önerilen jump server
Kablosuz erişim bölgesi Wi-Fi erişim noktası ve bağlı bakım cihazları
Dış hizmet bölgesi Bulut telemetri hizmeti

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Hedefte bakım/DMZ bölgesinde bulunmalıdır. Internete doğrudan açık ve üretim ya da emniyet sistemlerine sınırsız erişebilir durumda bırakılamaz.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Dış ağ → bakım bölgesi VPN, MFA, kişisel hesap, onay ve oturum kaydı
Bakım → üretim Yalnızca gerekli cihaz, servis ve süreye izin
Üretim ↔ emniyet Yalnızca gerekli veri; yetkisiz program ve parametre değişikliğinin engellenmesi
Wi-Fi → üretim Cihaz/kullanıcı doğrulaması ve sınırlı erişim
Üretim → bulut Gerekli telemetriyle sınırlı, kontrollü bağlantı

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** Erişimi tek kontrollü noktada toplar.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** Bağlantıyı şifreler.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** Parolanın ele geçirilmesine karşı ek koruma sağlar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** İşlemin kimin tarafından yapıldığı izlenir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** İşlemler sonradan incelenebilir
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** Yerel onayla süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.