LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Uzak bakım modülü internete doğrudan açıktır. Föyde ayrıca admin/admin servis hesabı belirtilmiştir. Bu durum yetkisiz erişim riskini artırır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Doğrudan erişim yerine **VPN ve kontrollü ara nokta** kullanılmalıdır.
Kişisel hesap ve MFA zorunlu olmalıdır.
Yetkiler **gerekli cihaz ve işlemlerle** sınırlandırılmalıdır.
Bağlantı **varsayılan kapalı**, yerel onaylı ve süreli olmalıdır.
Oturumlar ve değişiklikler **kaydedilmelidir**.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Uzak bakım üzerinden emniyet programı veya parametreleri değiştirilebiliyorsa etkilenebilir. Hedefte, normal kontrolün ele geçirilmesi koruyucu durdurma fonksiyonunu engellememelidir.

2. Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Uzak bakım yolundaki komut, hata veya yetkisiz değişiklik; ışık perdesinin tehlikeli hareketi gerekli sürede durdurmasını engelleyememelidir. Koruyucu duruştan sonra yalnızca uzaktan komutla tehlikeli hareket başlatılamamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.