LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Muhammed Sıddık Karabulut 230541134 | Grup | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Bakım, OT güvenlik ve emniyet sorumlularını ararım. Şişeleme hattını kontrollü durdurup yeniden çalışmayı engellerim; şüpheli uzak bağlantıyı izole ederim; sistemi resetlemeden erişim ve değişiklik kayıtlarını korurum.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Doğrulama yapılmadan emniyetin sağlam olduğu kabul edilmez. PLC ve Safety PLC ayarları onaylı yedeklerle karşılaştırılır; acil durdurma, ışık perdesi ve robotun koruyucu duruşu güvenli koşullarda test edilir. Loglar ve yapılandırmalar korunur; yetkisiz erişimde kullanılan servis hesabı kapatılır, aktif oturumları sonlandırılır

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Tespit zamanı, etkilenen hat ve yazılım sürümleri, yetkisiz erişim göstergeleri, olası PLC değişiklikleri, çalışanlara yönelik riskler ve alınan önlemler hazırlanır. Bilgiler üreticiye iletilerek CRA bildirim gerekliliği değerlendirilir.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   OT güvenlik ekibi saldırı yolunu, bakım ekibi PLC değişikliklerini, emniyet sorumlusu konveyör ve robot hareketlerine etkileri inceler. Üretici düzeltme ve bildirim sürecini koordine eder. Kök neden kesinleşmediyse incelemenin sürdüğü belirtilir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Servis hesabı, uzak erişim, güvenlik duvarı, PLC, Safety PLC ve robot kontrolörü logları; önceki ve sonraki yapılandırmalar; olay zaman çizelgesi; alınan önlemler, test sonuçları ve yeniden devreye alma onayı korunmalıdır.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.