

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE HIDROCARBUROS
DIRECCIÓN REGIONAL BARINAS

ACTA DE INSPECCIÓN N° 1203-2026

En la localidad de **Queniquea, Estado Táchira**, a los diecinueve (19) días del mes de **Mayo de 2026**, siendo las 10:00 AM, el representante del **Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos**, ciudadano **Jorge Crespo**, titular de la cédula de identidad número **V-16.858.391**, adscrito a la Dirección Regional Barinas, debidamente autorizado para este acto y en pleno cumplimiento de las funciones de fiscalización, inspección y control establecidas en la *Ley Orgánica de Hidrocarburos* y en la *Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos*, hizo acto de presencia en las instalaciones de la entidad comercial que se detalla a continuación:

Establecimiento / Empresa:	Estación de Servicio "San Judas Tadeo C.A."
Registro de Información Fiscal (RIF):	J-30225518-0
Dirección Fiscal / Ubicación:	Bloque principal de Queniquea, Casa N° 10-9, Bajo Plaza López Contreras, Municipio Sucre, Estado Táchira.
Registro Mercantil:	Inscrita en el Registro Mercantil del Estado Táchira, bajo el Tomo: 13-A.

1. DETALLES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y REQUISITOS

Durante el proceso de verificación de los sistemas de almacenamiento de combustible, se procedió a la revisión técnica visual y de medición de los tanques de la estación de servicio, obteniéndose los siguientes registros particulares:

ID Tanque / Ubicación	Tipo de Combustible	Nivel Medido (cm)	Volumen Registrado (Litros)
Parque N° 4 - Tanque 3	Diesel	85,6 cm	11.580 Litros (Con Presencia/Olor de Agua)
Tanque General / Auxiliar	Gasolina	55,86 cm	11.654 Litros

2. EXHORTOS Y OBSERVACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Se hace un exhorto formal y expreso al representante legal del expendio de combustible para que realice de manera inmediata el trámite correspondiente ante **SENCAMER** referente a la **Calibración y Certificación de las Tablas de Medición** de cada uno de los tanques de almacenamiento de combustible de la estación de servicio para garantizar la transparencia y exactitud en el despacho.

3. CIERRE DEL ACTA

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizado el presente acto a las **1:30 PM** del mismo día de su inicio. Se levanta la presente Acta y suscriben los intervinientes en la presente actuación. Se deja expresa constancia de que el acto se desarrolló en un estado de extrema cordialidad y respeto mutuo, no habiéndose producido daños morales, materiales ni físicos, así como ninguna pérdida o sustracción de materiales o dinero durante el desarrollo de la misma. Léida como fue y conformes con su contenido, firman al calce:

POR EL ESTABLECIMIENTO O EMPRESA
ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JUDAS TADEO C.A.
Nombre: Pablo Ramírez
C.I. V-11.505.543
Representante Legal / Operador

**POR EL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR
DE HIDROCARBUROS**
Nombre: Jorge Crespo
C.I. V-16.858.391
Fiscal / Inspector Técnico