

21/1-75

SONGDALEN BYGNINGSRÅD

Møte 16. januar 1975

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamenn)

Sak 16/75

Gnr. 110, bnr. 211 - Søknad om utvidelse av nåværende banklokale

Søker: Søgne og Greipstad Sparebank

Eier: Songdalen Kommune, Nodeland

Det foreligger:

1. Kommunestyret har intet å merke til planene for utvidelsen møte 29/11-74
2. Vedlegg til søknaden ang. endringene i lokalet.

VedtÅk:

Tegning og byggemelding godkjennes i samsvar med bygningsloven, bygningsvedtektene og byggeforskriftene på følgende vilkår:

1. Banklokalene utføres som brannselle. Byggeforskriftenes kap. 55:36 og 55:421.
2. Dør som begrenser brannselle må utføres i klasse A 60 Byggeforskriftenes kap. 55:41 kolonne 4.
Det vil si at dør til korridor må være i A 60 eller mures igjen.
3. Lokalene skal ha uhindret adgang til 2. rømmingsvegen.
Dersom minste avstand fra terreng til vindusbrett er mindre enn 5 m kan vinduet regnes som rømmingsveg.
Byggeforskriftenes kap. 55:511.

Forøvrig må alt arbeid utføres i samsvar med gjeldende bygningslov og byggeforskrifter.

Nodeland, 21. januar 1975

Torbjørn Aanensen
formann (sign)

Sendes:
Søgne og Greipstad Sparebank
Songdalen Formannskap

Leif Høydal
Bygningssjef