

3 Terreng og grunnforhold

Detaljert beskrivelse av terreng og grunnforhold fremgår av geoteknisk datarapport [1].

Aktuelt område ligger tilnærmet flatt på ca. kt. 13 – 14. Mot øst faller terrenget bratt ned til Tovdalselva på ca. kote 0. Mot vest faller terrenget noe slakere til Prestebekken.

Utførte grunnundersøkelser viser overordnet ensgradert siltig sand til ca. 6 m dybde (naturlig vanninnhold ca. 20-24% med gjennomgående oksidasjonsflekker). Korngraderingsanalyser viser at innholdet av silt varierer mellom ca. 11-19%.

Figuren nedenfor viser bilde fra befaring og prøvegraving den 20.12.2022, samt bilde av naverboring i borepunkt 3 mellom 2 til 3 m dybde (viser oksidasjonsflekker i dypeste kistenivå).



Figur 2. Bilde fra befaring den 20.12.2022, samt bilde av naverboring i borepunkt 3 mellom 2 til 3 m dybde

Utført prøvegraving ved kistegravfeltet avdekket et tynt lag på ca. 20 cm med mer siltholdige masser, ref. korngraderingsanalyse på figur 3 (PG1). Laget er lokalisert ca. 0,7-1 m under terreng.

Videre i dybden (ned til ca. 10 m under terreng) er det registrert større bormotstand i antatt friksjonsmasser av sand/grus. Opptatte prøver dypere enn ca. 6 m viser et lavt vanninnhold (<10%), som indikerer drenerende masser over grunnvannstanden.

Grunnvannstanden antas å ligge i nivå med Tovdalselva på kote 0. Det er installert elektrisk poretrykksmål i borepunkt 1 ved ca. 2,2 m dybde [1], for å dokumentere evt. hengende grunnvannsspeil i høyereliggende siltige masser. Avlesning viser imidlertid et «sug» fra underliggende drenerte masser, og at massene er tilnærmet uberørt av nedbørsforhold i perioden frem til avlesning.

Utførte korngraderingsanalyser plasserer massene ned til ca. 10 m i infiltrasjonsklasse 1.