Meranie prietoku chladiaceho média

Tento protokol zh■■a meranie prietoku chladiaceho média v testovacom okruhu. Prietok bol meraný sníma■om FL-200 pri atmosférickom tlaku 101.3 kPa.

Merania prebehli na vzorkách A-01 až B-02. Sníma■ prietoku FL-200 vyžaduje pravidelnú kalibráciu pod■a kalibra■ného protokolu.

Vzorka	Prietok (l/min)	Teplota (°C)
A-01	12.4	21.5
A-02	13.1	22.0
B-01	9.8	20.9
B-02	10.2	21.2