

부합성 심의요청서

- 00시 물 재이용 관리계획(안) -

2026. 3. 14.

00시 상하수도사업소

00시 물재이용관리계획(안) 부합성 심의 요청 내용

1. 부합성 심의 대상 계획(양식변경 금지)

구 분	내 용														
계 획 명	○ 00시 물재이용관리계획(안)														
수립권자	○ 00시장														
담 당 자	○ 00시 하수과 (000 주무관, 000-000-0000, 00000@korea.kr)														
계 획 기 간	○ 계 획 기 간 : N년 ~ N+4년 or N+9년 or N+19년(기준연도 0000)														
	<table><tr><th>구 분</th><th>1단계</th><th>2단계</th><th>3단계</th><th>4단계</th></tr><tr><td>목표년도</td><td>2025</td><td>2030</td><td>2035</td><td>2040</td></tr><tr><td>시행년도</td><td>2021~2025</td><td>2026~2030</td><td>2031~2035</td><td>2036~2040</td></tr></table>	구 분	1단계	2단계	3단계	4단계	목표년도	2025	2030	2035	2040	시행년도	2021~2025	2026~2030	2031~2035
구 분	1단계	2단계	3단계	4단계											
목표년도	2025	2030	2035	2040											
시행년도	2021~2025	2026~2030	2031~2035	2036~2040											
계 획 구 분	☐ 수립, ☐ 재수립, ☒ 변경, ☐ 부분변경, ☐ 기타()														
계 획 범 위	○ 00시 일원(A=00km ²)														
관 련 법 령	○ 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제6조														
목 적	○ 00시 관내 대체수자원 공급시설 설치 및 활용을 통해 지속가능한 대체수자원 확보와 방류수역에 대한 오염부하 경감 및 기후변화에 대비한 물안전 확보 도모														
기 대 효 과	○ 미설치 의무대상 및 비의무 중수도 시설의 설치로 물자원의 이용 확대 ○ 클린로드시스템 도입으로 인한 도로열섬현상 해소, 미세먼지 및 비산먼지 저감 ○ 하천유지용수 공급을 통한 악취 저감 및 통수량 확보														
수립 절차	○ 추진 경위 - '24..02. : 계획수립을 위한 용역 착수 (00엔지니어링) - '25.04. : 계획(안) 마련 - '25.10. : 기술검토 완료 ○ 향후 추진 계획 - '25.11. : 유역물관리위원회 부합성 심의 - '26.02. : 계획수립 및 공고														

2. 계획 내용

□ 물재이용관리계획

지표		현재 (`24.)	기존계획 (`30.)	변경계획 (`40.)	특이사항 (기존계획과 비교하여 증·감사유 설명)	보고서 (페이지)
총 재이용 목표량(천 m³/년)		10,351.0	39,919.4	38,069.1		
빗물 이용	시설수(개소)	48	77	50	권고대상시설 미설치 및 현실적인 계획 반영	1-10
	시설용량(m³)	11,924.1	41,630	12,248.2		1-11~12
	이용목표량(천 m³/년)	90.9	479.3	102.7		1-13~14
중수도	시설수(개소)	21	14	21	계획 비의무시설 미설치 및 비의무시설 1개소 계획 반영	1-18
	시설용량(m³)	10,788.6	9,453	10,924.7		1-17
	이용목표량(천 m³/년)	2,088.6	3,450.4	2,493.0	당초 목표가동율 100%이나 금회 제2차 물재이용기본계획 목표가동율 60% 반영	1-18
하수 처리수	총 하수 재이용 목표량(천 m³/년)	8,171.5	35,989.7	35,437.4		1-23
	장내 용수(천 m³/년)	8,171.5	9,125.7	8,230.4	각각 최근 5년 평균 반영에 따른 감소	1-20
	장외 용수(천 m³/년)	-	26,864.0	27,207.0	클린로드시스템 반영으로 인한 증가	1-23
	공업용수(천 m³/년)	-	-	-	-	-
	농업용수(천 m³/년)	-	-	-	-	-
	하천유지 용수(천 m³/년)	-	26,864.0	26,864.0	-	1-21
	클린로드시스템(천 m³/년)	-	-	343.0	금회 계획 추가	1-21
하수처리수 재이용수 공급률(%)		6.0	18.4	19.5	클린로드시스템 반영으로 인한 증가	
폐수 처리수	총 폐수 재이용 목표량(천 m³/년)	-	-	-	-	-
	장내 용수(천 m³/년)	-	-	-	-	-
	장외 용수(천 m³/년)	-	-	-	-	-
	00용수(천 m³/년)	-	-	-	-	-
	00용수(천 m³/년)	-	-	-	-	-
폐수처리수 재이용수 공급률(%)		-	-	-	-	-
온배수	시설수(개소)	-	-	-	-	-
	시설용량(m³)	-	-	-	-	-
	이용목표량(천 m³/년)	-	-	-	-	-
용수기여율(%)		0.77	3.01	2.94	용수수요량은 수도정비계획(2023)의 계획 연도별 용수수요량 반영	
교육 및 홍보 투자비(백만원)		-	70	325	현실적인 사업비 반영	1-26
총사업비(백만원)		-	67,605	68,525	빗물이용시설 및 중수도 시설 계획 감소 및 하수처리수 재이용시설 (UV소독 및 총인처리시설) 추가	1-26