









Общие требования:
Кабель прокладывается строго горизонтально либо строго вертикально.
Кабели прокладываются в кабель-каналах вдоль стены на расстоянии 30 см от пола.
Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 50 см от уровня пола. В таких местах кабель поднимается вертикально вверх.

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
|  | Прокладка кабеля над фальш-потолком |  | Точка доступа |
|  | Прокладка кабеля в коробе |  | Информационная розетка |
|  | Сетевой принтер |  | Комментарий |
|  | Телекоммуникационный шкаф |  | Кабельная шахта |

					ГУИР.400201.085 СЗ						
					Схема СКС. План этажа	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		у			1:100		
Разраб.	Шипко										
Пров.	Русакович										
						Лист 1		Листов 1			
					ЭВМ, гр. 050503						