

PID制御

PID固定制御では、PID制御に関連する設定ができます。

項目(バンク)	表 示	内 容	初期値	表示レベル
比例帯 (PID1組) (PIDバンク)	$P-1$	0.1～999.9%	5.0%	簡単、 標準、 多機能
積分時間 (PID1組) (PIDバンク)	$I-1$	0～9999s または 0.0～999.9s (注) (0で積分動作なし)	120s	
微分時間 (PID1組) (PIDバンク)	$d-1$	0～9999s または 0.0～999.9s (注) (0で微分動作なし)	0s ※	
マニュアルリセット (PID1組) (PIDバンク)	$rE-1$	－10.0～＋110.0%	50.0%	
操作量下限 (PID1組) (PIDバンク)	$oL-1$	－10.0～＋110.0%	0.0%	標準、 多機能
操作量上限 (PID1組) (PIDバンク)	$oH-1$	－10.0～＋110.0%	100.0%	
比例帯 (PID2組)	$P-2$	PID 1組と同じ	5.0%	簡単、 標準、 多機能
積分時間 (PID2組)	$I-2$		120s	
微分時間 (PID2組)	$d-2$		0s ※	
マニュアルリセット (PID2組)	$rE-2$		50.0%	
操作量下限 (PID2組)	$oL-2$	PID 1組と同じ	0.0%	標準、 多機能
操作量上限 (PID2組)	$oH-2$		100.0%	
比例帯 (PID3組)	$P-3$	PID 1組と同じ	5.0%	簡単、 標準、 多機能
積分時間 (PID3組)	$I-3$		120s	
微分時間 (PID3組)	$d-3$		0s ※	
マニュアルリセット (PID3組)	$rE-3$		50.0%	
操作量下限 (PID3組)	$oL-3$	PID 1組と同じ	0.0%	標準、 多機能
操作量上限 (PID3組)	$oH-3$		100.0%	
比例帯 (PID4組)	$P-4$	PID 1組と同じ	5.0%	簡単、 標準、 多機能
積分時間 (PID4組)	$I-4$		120s	
微分時間 (PID4組)	$d-4$		0s ※	
マニュアルリセット (PID4組)	$rE-4$		50.0%	
操作量下限 (PID4組)	$oL-4$	PID 1組と同じ	0.0%	標準、 多機能
操作量上限 (PID4組)	$oH-4$		100.0%	

※ データコード0524以降

(注) 小数点の有無は、「C23：制御パラメータ小数点」が0のとき小数点なし、
1のとき小数点ありとなります。

(次ページに続きます)