

Số: 08062-06.2026/BH-QLCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HÀNH

KÍNH GỬI: CÔNG TY TNHH TITSMART

Địa chỉ: 175/87/23 Đường Số 2, Tổ 9, Khu Phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn cứ đơn hàng của CÔNG TY TNHH TITSMART ;
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) chứng nhận bảo hành:

1. Loại hàng cung cấp

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Cáp Điện C 120	m	10

Kiểm tra theo tiêu chuẩn: TCVN 5064-1994; TCVN 5064-1994/SĐ1:1995.

Đánh giá chất lượng: Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn

2. Lô hàng cung cấp cho CÔNG TY TNHH TITSMART là mới 100%, chưa qua sử dụng, không có khuyết tật do thiết kế, vật liệu chế tạo hay gia công.

3. Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc không quá 18 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Điều kiện bảo hành tham khảo Website: www.cadivi.vn

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam không nhận bảo hành do sự cố thiên tai, thi công không đúng kỹ thuật hoặc không theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. GIÁM ĐỊNH & NGHIỆM THU

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu K.KTCL



PHAN QUANG THỊNH

GDNT-05

BH/SĐ: 02/00

Trang: 1/1

Số: 08062-06.2026/CN-QLCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG

KÍNH GỬI: CÔNG TY TNHH TITSMART

Địa chỉ: 175/87/23 Đường Số 2, Tổ 9, Khu Phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn cứ đơn hàng của CÔNG TY TNHH TITSMART ;

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) chứng nhận chất lượng và số lượng các loại hàng cung cấp.

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Cáp Điện C 120	m	10

Kiểm tra theo tiêu chuẩn:

TCVN 5064-1994; TCVN 5064-1994/SĐ1:1995.

Đánh giá chất lượng:

Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn

Kết quả thử nghiệm:

Số: 08062-06.2026/PTN-QLCL/ 1 (Đính kèm)

Lô hàng trên mới 100%, chưa qua sử dụng, không có khuyết tật do thiết kế, vật liệu chế tạo hay gia công.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. GIÁM ĐỊNH & NGHIỆM THU



PHAN QUANG THỊNH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu K.KTCL

GĐNT-06

BH/SĐ: 02/00

Trang: 1/1

Số: 08062-06.2026/PTN-QLCL/1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Đính kèm giấy chứng nhận chất lượng và số lượng số 08062-06.2026/CN-QLCL

TÊN SẢN PHẨM: Cáp Điện C 120

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM: TCVN 5064-1994; TCVN 5064-1994/SD1:1995.

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC QUY ĐỊNH	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	A. KẾT CẤU			
1	Số sợi dẫn	SOI	19	19
2	Đường kính sợi đồng	mm	$2,80 \pm 0,02$	2,81
3	Chiều xoắn		Chiều phải	Đạt
4	Bội số bước xoắn	Lần D	$10 \div 15$	14,2
5	Suất kéo đứt sợi đồng	N/mm ²	≥ 400	408
6	Độ giãn dài sợi đồng	%	$\geq 1,0$	1,8
7	Điện trở DC ruột dẫn ở 20°C	Ω/km	$\leq 0,1560$	0,1531
8	Lực kéo đứt dây dẫn	N	≥ 46.845	47.733

KẾT LUẬN: CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA PHÙ HỢP THEO QUY ĐỊNH

KHỎI KTCL
P. GIÁM ĐỊNH & NGHIỆM THU

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. GIÁM ĐỊNH & NGHIỆM THU

Nơi nhận:

- Khách hàng
- Lưu K.KTCL

TRẦN MINH HIẾU



PHAN QUANG THỊNH

GDNT-04
BH/SD: 02/00
Trang: 1/1