Formato de Inspección Integral

Identificación de la Inspección

Campo	Información	Campo	Información
Nº		**Fecha**	
Institución		**Estado**	
Cuadrante		**Representante**	
Dirección		**Teléfono**	
Georeferencia		**Actividad**	

Información General

- **Edad de la Estructura: _____**
- **Nº Niveles: _____**
- **Capacidad de personas: _____**

I. Información de las Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo

A. Comité de Seguridad y Salud Laboral (LOPCYMAT, COVENIN 2270-2002, 226-90)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Poseen Comité de Seguridad y Salud Laboral correctamente integrado.				
2	Está el comité en funcionamiento (reuniones periódicas).				
3	Poseen plan de emergencia actualizado.				
4	Existen delegados de prevención.				
5	Brigada de emergencia.				
6	Cuentan con servicio médico y ambulancia.				

B. Puesto de Trabajo (MPP Salud)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	La silla cumple con las condiciones ergonómicas para su uso.				
2	Se encuentran en buenas condiciones sillas, mesas, escritorios.				
3	Las estanterías están ancladas.				
4	Las redes de comunicación están debidamente canalizadas.				

5	En los puestos de trabajos existe orden y limpieza.				

C. Adiestramiento y Formación del Trabajador y Trabajadora (LOPCYMAT, COVENIN 2270-2002, 226-90)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Existe programa de adiestramiento al personal.				
2	El personal ha recibido las notificaciones de las condiciones inseguras e insalubres, antes del comienzo de sus labores.				

D. Notificación, Registro y Divulgación de Accidentes y Enfermedades (LOPCYMAT)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Hay registro de los accidentes laborales y enfermedades ocurridas en la instalación.				
2	Los trabajadores han recibido adiestramiento de los accidentes y enfermedades.				
3	Tienen identificado los procesos peligrosos.				
4	Realizan análisis de trabajo seguro.				
5	Se recibe la charla antes de iniciar los trabajos.				

E. Higiene y Salud Ocupacional (LOPCYMAT, COVENIN 2260-88)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Suministro de agua potable al personal.				
2	Posee enfriadores de agua.				
3	El agua potable está libre de condiciones insalubres cercanas (contaminación por polvos, gases y otros).				
4	Posee tanques de agua potable.				
5	Posee cuartos de aseo.				
7	Existen recipientes adecuados para depositar basura (papeleras).				
8	Poseen instalaciones sanitarias.				
9	Las instalaciones sanitarias se encuentran en óptimas condiciones higiénicas.				
10	Existe comedor o área destinada para esta función, en buenas condiciones.				
11	Realizan fumigación periódica de insectos rastreros y roedores.				
12	En forma general hay un buen orden y limpieza.				
13	Las tuberías que conducen fluidos (Gas, Agua, Electricidad) están identificadas.				

F. Sistemas Contra Incendios y Alarmas (COVENIN 1040, 1330-89, 1041-99, 1642-95, 758-89)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Existen extintores suficientes y adecuados para las actividades de los trabajadores, los mismos están cargados y operativos.				
2	Los extintores están anclados en la pared, a una Alt. Min. 0,10 m y Alt. Max. 1,30 m.				
3	Están claramente identificados todos los extintores.				
4	Están libres de obstáculos y de fácil acceso todos los extintores.				
5	Sistema de extinción fijo con medio de impulsión propio (paños de manguera con pitón).				
6	Los cajetines cumplen con la Norma COVENIN 1330.				
7	Están identificados los cajetines de manguera.				
8	Existe reserva de agua contra incendio.				
9	Existe sistema de detección de incendio.				
10	Posee sistema de rociadores.				
11	El Tablero central de detección y alarma de incendio se encuentra operativo.				
12	Existe sistema de alarma manual de emergencia.				
13	Los sistemas contra incendios reciben mantenimiento preventivo y correctivo.				
14	Posee planos de uso bomberil.				

G. Iluminación (COVENIN 2249-93, 1472-2000)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Funcionan todos los bombillos, tubos fluorescentes existentes en el área.				
2	Existen lámparas de emergencia.				
3	La iluminación cubre todas las áreas de trabajo.				
4	Están iluminadas las escaleras, pasillos y salidas de emergencia.				

H. Medios y Vías de Escape (COVENIN 810-98)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Existen escaleras fijas, condiciones.				
2	Las barandas o pasamanos están flojos o defectuosos.				

3	Las escaleras poseen cinta antirresbalante.				
4	Existe salidas de emergencia Nº__.				
5	Las puertas de acceso abren en sentido a la ruta de evacuación.				
6	Las salidas de emergencia se encuentran identificadas.				
7	Existen materiales que obstruyan u representen un riesgo de caída.				
8	Los pasillos tienen un ancho mínimo de 90cm.				
9	Señalización de vías y salidas de escapes en pisos y niveles, así como de prohibición, riesgos y obligación (COVENIN 187).				

I. Condiciones de la Instalación

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Ventilación mecánica general y localizada (según COVENIN 2250).				
2	Óptimas condiciones ductos de aire acondicionado y rejillas de ventilación.				
3	Posee sistema de extracción de aire.				
4	Señalización de acceso a la edificación.				
5	Sistema eléctrico (orden, mantenimiento, resguardos y señalización).				
6	Cuarto de aire acondicionado (UMAS) (Identificación, señalización, resguardo, orden y limpieza).				
7	Salas de servidores principal (diseño, limpieza, mantenimiento, protecciones, resguardos, señalización y demarcación).				
8	Condición de cuartos de electricidad (orden, limpieza, mantenimiento, resguardos y señalización).				
9	Los conductores del sistema eléctricos se encuentran canalizados.				
10	Planta electrógena de reserva para suministro de corriente eléctrica.				
11	Tableros eléctricos cerrados, con tapa protectora, sin obstáculos y señalización de riesgo.				
12	Existen dispositivos manuales de comunicación (radio).				
13	Cámaras de Video.				

Áreas Específicas de Maquinaria

Sala de Máquinas de Ascensores (COVENIN: 621-622)

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Salas de ascensores se encuentra identificada y señalizada.				
2	Existe ascensor de carga, público y privado.				
3	Se aprecia orden y limpieza.				
4	Se le ha realizado mantenimiento correctivo y preventivo.				
5	Cuenta con sistema contra incendio operativo.				
6	Cabina posee alarma, iluminación, sensores, botones de emergencia y comunicación.				
7	El pozo posee amortiguadores, pulsadores de emergencia y paracaídas.				
8	Operatividad de sistemas de control.				
9	Respaldo de suministro de energía eléctrica ante un apagón.				
10	Dispositivo automático de rescate (ARD), sistema manual de emergencia.				
11	Sistema eléctrico cumple con las normas COVENIN 200-1999.				
12	Condición de componentes mecánicos (cables, cabinas, contra peso, tractor, poleas, guías).				

Sala de Bombas

ITEM	Descripción	SI	NO	NA	Observación
1	Salas de bombas se encuentran identificadas.				
2	Se aprecia orden y limpieza.				
3	Se le ha realizado mantenimiento correctivo y preventivo.				
4	Sistema contra incendio operativo.				
5	Posee bombas especiales para el sistema contra incendio (señalizada).				
6	Realizan pruebas de operatividad del sistema de bombas y tuberías.				