NISA NABANI

INFORME PRELIMINAR

Aguas · no válido para certificación

PRELIMINAR

FOLIO DE ANÁLISIS

NNAG-61204

22 de octubre de 2026

CLIENTE

HOTEL EJEMPLO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.

Av. del Mar 100, Zona Hotelera, Mazatlán, Sinaloa · C.P. 82110

Verifica la autenticidad de este informe — QR

DATOS DE LA MUESTRA

Producto	**Agua para uso y consumo humano**
Punto de muestreo	**Cisterna principal · llave de salida**
Lote	**PM-03**
Folio de muestreo	**AG-2610-0147**
Fecha de muestreo	**20-10-2026 · 08:40**
Muestreado por	**Personal del laboratorio (ejemplo)**

DATOS DE RECEPCIÓN

Recepción	**20-10-2026 · 14:10**
Estudios solicitados	**AGFQ-01 · AGMB-01 · AGME-01**
Presentación	**Frascos estériles y de plástico**
Condiciones	**Refrigeración 4 °C**
Observaciones	**Llegan dentro del tiempo de conservación**

RESULTADOS DE ENSAYO

2 normas de referencia · cada bloque indica su norma, su propósito y sus límites

1 NOM-127-SSA1-2021

Agua para uso y consumo humano — Límites permisibles (límites de ejemplo, por confirmar)

26 ensayos · 23 cumplen · 1 no cumple · 2 no aplican

PARA FINES DE CONTROL SANITARIO

#	ENSAYO · MÉTODO	RESULTADO	UEXP	LÍMITES MÍN – MÁX intervalo de aceptación	UNIDADES	FECHA	DECLARACIÓN
1	**Coliformes totales** NMX-AA-042-SCFI-2015 · NMP	<1.1	–	≤ 1.1 acept. ≤ 1.1	NMP/100 mL	21-10-2026	Cumple
2	**Escherichia coli** NMX-AA-042-SCFI-2015 · NMP	<1.1	–	≤ 1.1 acept. ≤ 1.1	NMP/100 mL	21-10-2026	Cumple
3	**Coliformes fecales** NMX-AA-042-SCFI-2015 · NMP	<1.1	–	≤ 1.1 acept. ≤ 1.1	NMP/100 mL	21-10-2026	Cumple
4	**pH** NMX-AA-008-SCFI-2016 · Potenciometría	7.42	0.05	6.5 – 8.5 acept. 6.55 – 8.45	Unidades de pH	21-10-2026	Cumple
5	**Conductividad eléctrica** NMX-AA-093-SCFI-2018 · Conductimetría	612.0	8.0	N/I	µS/cm	21-10-2026	No aplica
6	**Turbiedad** NMX-AA-038-SCFI-2001 · Nefelometría	0.62	0.05	≤ 4.0 acept. ≤ 3.95	UTN	21-10-2026	Cumple
7	**Color verdadero** NMX-AA-045-SCFI-2001 · Comparación visual	<5	–	≤ 15 acept. ≤ 15	U Pt-Co	21-10-2026	Cumple
8	**Sólidos disueltos totales** NMX-AA-034-SCFI-2015 · Gravimetría	398.0	6.0	≤ 1000.0 acept. ≤ 994.0	mg/L	21-10-2026	Cumple
9	**Dureza total (como $CaCO_3$)** NMX-AA-072-SCFI-2001 · Titulación	268.0	4.1	≤ 500.0 acept. ≤ 495.9	mg/L	21-10-2026	Cumple
10	**Alcalinidad total** NMX-AA-036-SCFI-2001 · Titulación	211.0	3.2	N/I	mg/L	21-10-2026	No aplica
11	**Cloruros** NMX-AA-073-SCFI-2001 · Argentometría	41.3	1.2	≤ 250.0 acept. ≤ 248.8	mg/L	21-10-2026	Cumple
12	**Sulfatos** NMX-AA-074-SCFI-2014 · Turbidimetría	58.6	2.1	≤ 400.0 acept. ≤ 397.9	mg/L	21-10-2026	Cumple
13	**Nitratos (como N)** NMX-AA-079-SCFI-2001 · Espectrofotometría UV	6.8	0.3	≤ 11.0 acept. ≤ 10.7	mg/L	21-10-2026	Cumple
14	**Nitritos (como N)** NMX-AA-099-SCFI-2006 · Espectrofotometría	<0.01	–	≤ 0.9 acept. ≤ 0.9	mg/L	21-10-2026	Cumple
15	**Nitrógeno amoniacal** NMX-AA-026-SCFI-2010 · Destilación y titulación	<0.10	–	≤ 0.5 acept. ≤ 0.5	mg/L	21-10-2026	Cumple
16	**Fluoruros** NMX-AA-077-SCFI-2001 · Electrodo selectivo	0.84	0.04	≤ 1.5 acept. ≤ 1.46	mg/L	21-10-2026	Cumple
17	**Cloro residual libre** NMX-AA-108-SCFI-2001 · Colorimetría DPD	0.6	0.05	0.2 – 1.5 acept. 0.25 – 1.45	mg/L	21-10-2026	Cumple
18	**Cianuros totales** NMX-AA-058-SCFI-2001 · Espectrofotometría	<0.01	–	≤ 0.07 acept. ≤ 0.07	mg/L	21-10-2026	Cumple
19	**Aluminio** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	<0.05	–	≤ 0.2 acept. ≤ 0.2	mg/L	21-10-2026	Cumple

Continúa en la página siguiente →

HOTEL EJEMPLO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.

Continuación del informe NNAG-61204

1 NOM-127-SSA1-2021 (continuación)

Agua para uso y consumo humano — Límites permisibles (límites de ejemplo, por confirmar)

26 ensayos · 23 cumplen · 1 no cumple · 2 no aplican

PARA FINES DE CONTROL SANITARIO

#	ENSAYO · MÉTODO	RESULTADO	UEXP	LÍMITES MÍN – MÁX intervalo de aceptación	UNIDADES	FECHA	DECLARACIÓN
20	**Arsénico** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	0.012	0.001	≤ 0.025 acept. ≤ 0.024	mg/L	21-10-2026	Cumple
21	**Bario** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	0.08	0.01	≤ 1.3 acept. ≤ 1.29	mg/L	21-10-2026	Cumple
22	**Cadmio** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	<0.002	—	≤ 0.003 acept. ≤ 0.003	mg/L	21-10-2026	Cumple
23	**Cobre** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	<0.02	—	≤ 2.0 acept. ≤ 2.0	mg/L	21-10-2026	Cumple
24	**Cromo total** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	<0.01	—	≤ 0.05 acept. ≤ 0.05	mg/L	21-10-2026	Cumple
25	**Hierro** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	0.34	0.02	≤ 0.3 acept. ≤ 0.28	mg/L	21-10-2026	No cumple
26	**Manganeso** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	0.06	0.01	≤ 0.15 acept. ≤ 0.14	mg/L	21-10-2026	Cumple

2 NOM-201-SSA1-2015 (ejemplo)

Agua y hielo para consumo humano envasados — parámetros solicitados

4 ensayos · 4 cumplen

PARA FINES DE CONTROL DE CALIDAD

#	ENSAYO · MÉTODO	RESULTADO	UEXP	LÍMITES MÍN – MÁX intervalo de aceptación	UNIDADES	FECHA	DECLARACIÓN
27	**Mercurio** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Vapor frío	<0.0005	—	≤ 0.006 acept. ≤ 0.006	mg/L	21-10-2026	Cumple
28	**Plomo** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	<0.005	—	≤ 0.01 acept. ≤ 0.01	mg/L	21-10-2026	Cumple
29	**Sodio** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	38.0	1.5	≤ 200.0 acept. ≤ 198.5	mg/L	21-10-2026	Cumple
30	**Zinc** NMX-AA-051-SCFI-2016 · Absorción atómica	0.11	0.01	≤ 5.0 acept. ≤ 4.99	mg/L	21-10-2026	Cumple

Declaración de conformidad

Procedimiento PP-01 y guía ILAC-G8:09/2019. Con límite: regla con zona de seguridad; «Cumple» si el resultado queda dentro del intervalo de aceptación (límites ajustados por Uexp, k = 2, 95 %). Sin límite: «No aplica».

Abreviaturas

N/A: no aplica · N/D: no detectable · N/t no indica · A.A.: alcohol anhidro · <X: menor que el límite de cuantificación · Uexp: incertidumbre expandida · ◊: ensayo no acreditado.

Trazabilidad

Muestreo realizado por personal del laboratorio conforme al plan de muestreo acordado con el cliente; la muestra se conservó y transportó en las condiciones del método.

Descarga de responsabilidad

Informe preliminar: no válido para fines de certificación; los resultados pueden cambiar en el informe oficial. Este informe es válido de acuerdo con: **NOM-127-SSA1-2021** (Agua para uso y consumo humano — Límites permisibles (límites de ejemplo, por confirmar)) para los ensayos del bloque 1; **NOM-201-SSA1-2015 (ejemplo)** (Agua y hielo para consumo humano envasados — parámetros solicitados) para los ensayos del bloque 2. Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada, recibida en las condiciones especificadas.

NISA NABANI LABORATORIO ACREDITADO

Q.F.B. Nombre del responsable
Director general

Responsable técnico
Revisó