D2-施工方案审批表

工程项目：粤港澳大湾区 500 千伏外环东段工程（河源段）施工（第二标段）

方案名称：500kV 承渡甲线线路检修施工方案

施工单位审查意见	意见：同意报审 负责人签名（单位盖章）：王勐 2024 年 4 月 7 日	
监理单位审查意见	意见：同意 负责人签名（单位盖章）：2024 年 4 月 7 日	
项目实施部门审查意见	意见：同意 现场管理安全第一责任人签名： 意见：同意 部门负责人签名（部门盖章）：2024 年 4 月 7 日	意见： 项目负责人签名：
生产运行部门审查意见	意见：同意 审查人签名： 部门负责人签名（部门盖章）：2024 年 4 月 8 日	意见： 部门负责人签名（部门盖章）：
项目专业管理部门审查意见	意见： 审查人签名： 部门负责人签名（部门盖章）： 年 月 日	意见：
安全监管部门审查意见	意见： 审查人签名： 部门负责人签名（部门盖章）： 年 月 日	意见：
项目归口管理部门审查意见	意见： 审查人签名： 部门负责人签名（部门盖章）： 年 月 日	意见：
项目建设单位审查意见	分管生产局领导签名（单位盖章）： 年 月 日	

注：1、施工方案与安全技术措施一并审批；

2、根据审定的风险级别，中级及以上风险的施工方案项目归口管理部门应组织相关专业管理部门、安全监管部门审查，特高级风险还需经分管生产局领导审批。

3、项目归口管理部门与项目专业管理部门为同一部门的，仅需填写项目归口管理部门审查意见。

4、项目实施部门与生产运行部门为同一部门的，仅需填写项目实施部门审查意见。

施工方案及安全风险评估报告审批表

工程名称	粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（河源段）施工（第二标段）
施工方案名称	500kV承渡甲线线路检修施工方案
施工方案实施地点或位置	河源市紫金县龙窝镇、瓦溪镇、九合镇

施工单位自评结果：

安全风险产生的条件（在非正常情况下）：施工作业措施不完善。

可能发生的事故：

1、触　　电 主要风险源：验电、接地未正确使用安全防护用品，与邻近带电线路未保持足够安全距离。

2、高空坠落 主要风险源：高空作业未设置二道防护措施。

3、物体打击 主要风险源：未使用绳传递物品。

4、森林火灾 主要风险源：携带火种进山，作业点未设置足够灭火器材。

5、动物伤害 主要风险源：未配备防蛇蚁应急药品。

作业风险等级：属 低 风险（可接受/低/中/高/特高）

☑安全风险涉及电网运行安全　　相关单位名称：中国能源建设集团广东火电工程有限公司。

☐安全涉及非电网设施运行安全　　相关单位名称：_____。

施工单位内部审批意见：

☑ 同意施工方案及安全风险自评结果，报监理审批。

☐ 不同意施工方案及安全风险自评结果，重新修改和报审。

☐ 其他（详细意见记入栏，可附页）：

审批人：王勤　　日期：2024.4.7

监理单位审查结果：

☑ 同意施工方案及施工单位自评的安全风险等级。报项目主办部门审批。

☐ 不同意施工单位自评的安全风险等级。

应调整为：安全风险等级属__/__ 风险。经修改后重新审批后，方可施工。

☐ 安全风险涉及电网运行安全，请报送主管单位审批（中、高、特高级）。

☐ 安全风险涉及非电网设施运行安全，请报相关单位备案和审批。

☐ 其他（详细意见记入栏，可附页）：

审批人：李鹏云　　日期：2024.4.7

会签栏：

王勤　李鹏云　苏源华　蔡彦涛

注：1、县局主网项目：中风险及以下的施工由县区局审批。高风险的一次设备施工由市局设备部、安监部共同批准，高风险的二次设备施工由市局系统部、安监部共同批准。特高风险的施工由市局分管领导批准。县局涉及通信及继保设备施工经市局系统部会签后方可执行。

2、市局主网项目：可接受风险及以下施工由项目实施单位批准。中、高风险的一次设备施工由设备部、安监部共同批准。中、高风险的二次设备施工由系统部、安监部共同批准。特高风险的施工由分管领导批准。

3、各对应风险审批权限人员均需在会签栏进行会签。

粤港澳大湾区500千伏外环东段工程(河源段)施工(第二标段)

500kV承渡甲线线路检修施工方案

批　　准：胡剑深

审　　核：王赫

编　　写：鲁京灵

中国能建

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

粤港澳大湾区 500 千伏外环东段工程(河源段)施工(第二标段)项目部

2024 年 04 月