

Report Analisi Quantitativa del Rischio (Business Continuity)

1. Dati di Riferimento

Prima di procedere con i calcoli, convertiamo i valori ARO (frequenza) in numeri decimali per facilitare le operazioni.

Tassi di Accadimento (ARO):

- **Terremoto:** 1 ogni 30 anni = $1/30 = 0,033$
- **Incendio:** 1 ogni 20 anni = $1/20 = 0,05$
- **Inondazione:** 1 ogni 50 anni = $1/50 = 0,02$

2. Calcolo dei Scenari Richiesti

A. Inondazione su "Edificio Secondario"

- **Asset Value (AV):** 150.000€
 - **Exposure Factor (EF):** 40% (0,40)
 - **ARO:** 0,02 (1/50)
1. **SLE:** $150.000 \times 0,40 = 60.000\text{€}$ (Danno per singolo evento)
 2. **ALE:** $60.000 \times 0,02 = 1.200\text{€}$ (Perdita annuale stimata)

B. Terremoto su "Datacenter"

- **Asset Value (AV):** 100.000€
 - **Exposure Factor (EF):** 95% (0,95)
 - **ARO:** ~0,033 (1/30)
1. **SLE:** $100.000 \times 0,95 = 95.000\text{€}$
 2. **ALE:** $95.000 / 30 = 3.166,67\text{€}$

C. Incendio su "Edificio Primario"

- **Asset Value (AV):** 350.000€
 - **Exposure Factor (EF):** 60% (0,60)
 - **ARO:** 0,05 (1/20)
1. **SLE:** $350.000 \times 0,60 = 210.000\text{€}$
 2. **ALE:** $210.000 \times 0,05 = 10.500\text{€}$

D. Incendio su "Edificio Secondario"

- **Asset Value (AV):** 150.000€
 - **Exposure Factor (EF):** 50% (0,50)
 - **ARO:** 0,05 (1/20)
1. **SLE:** $150.000 \times 0,50 = 75.000\text{€}$
 2. **ALE:** $75.000 \times 0,05 = 3.750\text{€}$

E. Inondazione su "Edificio Primario"

- **Asset Value (AV):** 350.000€
 - **Exposure Factor (EF):** 55% (0,55)
 - **ARO:** 0,02 (1/50)
1. **SLE:** $350.000 \times 0,55 = 192.500\text{€}$
 2. **ALE:** $192.500 \times 0,02 = 3.850\text{€}$

F. Terremoto su "Edificio Primario"

- **Asset Value (AV):** 350.000€
 - **Exposure Factor (EF):** 80% (0,80)
 - **ARO:** ~0,033 (1/30)
1. **SLE:** $350.000 \times 0,80 = 280.000\text{€}$
 2. **ALE:** $280.000 / 30 = 9.333,33\text{€}$

3. Tabella Riassuntiva dei Risultati

Di seguito la sintesi delle Perdite Annuali Previste (ALE), ordinate per impatto economico annuale.

Scenario	Asset	Minaccia	SLE (Danno singolo)	ARO (Probabilità)	ALE (Perdita Annuale)
1	Edificio Primario	Incendio	210.000€	0,05	10.500,00 €
2	Edificio Primario	Terremoto	280.000€	0,033	9.333,33 €

3	Edificio Primario	Inondazioni	192.500€	0,02	3.850,00 €
4	Edificio Secondario	Incendio	75.000€	0,05	3.750,00 €
5	Datacenter	Terremoto	95.000€	0,033	3.166,67 €
6	Edificio Secondario	Inondazioni	60.000€	0,02	1.200,00 €

4. Conclusioni per il Business Continuity Plan

Dall'analisi dei dati emerge che:

1. **Rischio Principale:** L'incendio sull'Edificio Primario rappresenta la perdita finanziaria annuale più elevata (10.500€). Nonostante l'incendio causi meno danni strutturali (EF 60%) rispetto a un terremoto (EF 80%), la sua frequenza più elevata (ogni 20 anni contro ogni 30) lo rende il rischio economicamente più pesante nel lungo periodo.
2. **Priorità di Investimento:** Se l'azienda deve decidere dove spendere il budget per la sicurezza (es. sistemi antincendio vs antisismici), la priorità economica suggerisce di investire prima nella protezione antincendio dell'Edificio Primario.