

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°115-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR **RECEPCIÓN N°** : 324-25
PROYECTO ** : LA0249_I_U_GF_MP_30 ARICA CHIMBOTE **F.EMISIÓN** : 2025-03-22
UBICACIÓN ** : CALLE MARISCAL URETA MZ. 22 LTE. 28 PP.JJ. MIRAFLORES BAJO, DIST. CHIMBOTE, SANTA, ANCASH.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 486-SU-25																																																														
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18																																																														
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-18																																																														
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>100.0</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>99.5</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>98.9</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>31.0</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	100.0	No.10	2.00	99.5	No.40	0.425	98.9	No. 200	0.075	31.0	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% GRAVA</td><td rowspan="3">0.0</td><td>Gruesa</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>0.0</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">69.0</td><td>Gruesa</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Media</td><td>3.3</td></tr><tr><td>Fina</td><td>65.2</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>31.0</td><td></td><td>31.0</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0	Fina	0.0			% ARENA	69.0	Gruesa	0.5	Media	3.3	Fina	65.2	% FINO	31.0		31.0	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																														
in.	mm.																																																															
No.4	4.75	100.0																																																														
No.10	2.00	99.5																																																														
No.40	0.425	98.9																																																														
No. 200	0.075	31.0																																																														
Distribución granulometrica																																																																
% BOLONES																																																																
% BLOQUES																																																																
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0																																																													
		Fina	0.0																																																													
% ARENA	69.0	Gruesa	0.5																																																													
		Media	3.3																																																													
		Fina	65.2																																																													
% FINO	31.0		31.0																																																													
LL		NP																																																														
LP		NP																																																														
IP		NP																																																														
<table><tr><td>D10</td><td>0.031</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.1</td></tr><tr><td>D60</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Cu</td><td>4.1</td></tr><tr><td>Cc</td><td>1.4</td></tr></table>			D10	0.031	D30	0.1	D60	0.1	Cu	4.1	Cc	1.4																																																				
D10	0.031																																																															
D30	0.1																																																															
D60	0.1																																																															
Cu	4.1																																																															
Cc	1.4																																																															
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena limosa</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SM	Denominación de Grupo	Arena limosa																																																							
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																
Simbolo de Grupo	SM																																																															
Denominación de Grupo	Arena limosa																																																															
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																																
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-4 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)																																																									
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)																																																															

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°125-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°139-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

