

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1225-25 SU06

CLIENTE : DESIGN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONS.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL.21 NRO. 713 INT. 407 URB. CORPAC LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 1687- 25

PROYECTO ** : NUEVOS TALLERES HANGAR N° 7 Y NUEVO HANGAR DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ - ALA 2 FAP

OT N° : 1731- 25

UBICACIÓN ** : AV. ELMER FAUCETT S/N GRUPO 8 FAP - CALLAO (REFERENCIA FRENTE AL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO)

FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-27

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-11-28

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	27/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,505.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.62
Volumen calibrado cono	: 1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.30 Gravedad específica : 2.68
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	P-1 NIVEL 2	P-2 NIVEL 1	P-3 NIVEL 2	P-4 NIVEL 1
Progresiva/ Cota / Lado**	EJE 6-8 V'-V''	EJE 6-4' V'-V''	EJE 4-2' V'-V''	EJE 4-2' V'-V''
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO CAPA 4	AFIRMADO CAPA 2	AFIRMADO CAPA 4	AFIRMADO CAPA 2
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA	GRAVA ARENOSA	GRAVA ARENOSA	GRAVA ARENOSA
Espesor de la capa**	cm	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,433.4	2,332.4	2,501.0
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	506	720	735
Porcentaje de sobretamaño	%	0.09	1.3	1.3
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.31	2.41	2.33
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.16	2.25	2.16
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.19	22.07	21.16
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.80	21.56	20.59
Porcentaje de compactación	%	96	100	95
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	7	8

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

