

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1305-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL
: PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 1798- 25
: SAN ISIDRO **OT N°** : 1843- 25
PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-13
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DI **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-15
** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	13/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,487.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.9
Volumen calibrado cono	1,053.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 7.1 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 5	PRUEBA 6		
Ubicación de la prueba**	EXT, 473 CERCO (JARDIN)	EXT, 473 CERCO (JARDIN)		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 3	CAPA 3		
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo	Suelo arcilloso gravoso color beige	Suelo arcilloso gravoso color beige		
Espesor de la capa** cm	15	15		
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,536.6	2,438.2		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño g	1000	1060		
Porcentaje de sobretamaño %	1.7	1.9		
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.31	2.33		
Densidad seca in situ g/cm ³	2.18	2.20		
Peso unitario seco in situ kN/m ³	21.36	21.54		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	20.52	20.63		
Porcentaje de compactación %	94	94		
Criterio de aceptación ** %	90	90		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	6	6		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

