

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1351-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1791- 25
OT N° : 1836- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-12-12
FECHA EMISIÓN : 2025-12-13

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 3	Fecha de ensayo	12/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 879,0 g	Ensayado por :	J.S.A.	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,8
Volumen calibrado cono	1 340,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,1 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 5	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACTIVO 455 VEREDA			
Progresiva/ Cota / Lado**	EJE V-R/2'			
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO			
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO, COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	cm 25			
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2 296,0			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño	g 522			
Porcentaje de sobretamaño	% 0.10			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,38			
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,24			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21,97			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 21,57			
Porcentaje de compactación	% 99			
Criterio de aceptación **	% 95			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 6			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

