

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°032-25 AG34

CLIENTE : PROY INTER SCRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-34.02
DIRECCIÓN** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO **RECEPCIÓN N°** : 708- 25
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN
PROYECTO** : DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL **OT N°** : 722- 25
DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH **F. EMISIÓN** : 23-06-25
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA 02 / SAN MARCOS **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 170-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 16-06-25
TIPO DE MUESTRA** : MATERIAL DE RELLENO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 14-06-25
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Tamaño de partículas	Clasif. Muestra original	Muestra de prueba	Grupo 1 - Partículas Planas		Grupo 2 - Partículas Alargadas		Grupo 3 - Partículas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2		Grupo 4 - Partículas Ni Planas Ni Alargadas	
	(%) Retenido		(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa	(%) en Masa	PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3/4 in.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1/2 in.	11	103	8	0.8	0	0	0	0	92	10
3/8 in.	72	478	1	0.7	0	0	0	0	99	71
No. 4	18	640	0	0.0	0	0	0	0	100	18
TOTAL	100			2		0		0		98

Relación Dimensional

1:3

Método de ensayo

A


Partículas Planas y Alargadas % masa

2

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

