

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°047-25 SU21

CLIENTE : PROY INTER SCRL
DIRECCIÓN ** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
PROYECTO ** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL
MARGEN DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

RECEPCIÓN N° : 708- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-23

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA 02 / SAN MARCOS
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : MATERIAL DE RELLENO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 170-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-14

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	13.9	13.9	14.1
Lectura de la arena	in	2.8	2.7	2.7
Equivalente arena	%	21	20	20
Equivalente de Arena (promedio)	%	21		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento B

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2


Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

