

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°057-25 AG36

CLIENTE : RIOSA CONSTRUCTORA SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-36.02

DIRECCION ** : AV. INDUSTRIAL NRO. 238 URB. AURORA (3ER PISO) LIMA - LIMA - ATE

RECEPCIÓN N° : 847- 25

PROYECTO ** : H.U CONDOMINIO MONTEMAR ETAPA 3

OT N° : 864- 25

UBICACIÓN ** : CONDOMINIO MONTEMAR - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA

F. EMISIÓN : 2025-07-07

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE
ASTM C131/C131M-20**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 172-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-28

TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-30

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5001
Masa final de la muestra de prueba	g	4036
Pérdida por abrasión	%	19

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

3/4

Gradación de la muestra de prueba

B

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 07/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

