

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1135-25 SU06**

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO
DE CARABAYLLO – PROVINCIA LIMA –
DEPARTAMENTO LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1649- 25
OT N° : 1690- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-21
FECHA EMISIÓN : 2025-11-22
** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	21/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,483.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.9
Volumen calibrado cono	1,064.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	PASAJE SAN PEDRO	PASAJE LAS PALMERAS	PASAJE LAS PALMERAS	PASAJE SANCHEZ CARRION
Progresiva/ Cota / Lado**	BPZ 6015 - 6021	BPZ 6137 - 6143	BPZ 6129 - 6137	BPZ 5874 - 5897
Tipo de Muestra(**)	RASANTE AFIRMADO CAPA 3	RASANTE AFIRMADO CAPA 3	RASANTE AFIRMADO CAPA 3	RASANTE AFIRMADO CAPA 3
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,563.8	2,668.6	2,359.4	2,570.3
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 562	1088	1209	881
Porcentaje de sobretamaño	% 8.90	16.1	20.4	13.7
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.46	2.54	2.51	2.49
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.35	2.42	2.42	2.40
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23.05	23.71	23.68	23.50
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.64	22.99	22.73	22.88
Porcentaje de compactación	% 99	100	99	100
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 5	5	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

