

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1150-25 SU06

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT. CDRA. 3 Y 4 AV. P. MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 1654- 25
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60 KV SET SANTA ANITA **OT N°** : 1695- 25
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES **FECHA RECEPCIÓN** : 1904-12-15
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-19

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 1	Fecha de ensayo	18/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,568.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.2
Volumen calibrado cono	1,123.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.8 Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CRUCE AV. DE LA CULTURA Y SAN FERNANDO	CRUCE AV. DE LA CULTURA Y SAN FERNANDO	CRUCE AV. DE LA CULTURA Y SAN FERNANDO	0.0
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 2	CAPA 3	CAPA 4	-
Tipo de Muestra(**)	RELLENO CONTROLADO	RELLENO CONTROLADO	BASE	-
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA COLOR BEIGE	GRAVA ARENOSA COLOR BEIGE	GRAVA ARENOSA COLOR BEIGE	0.0
Espesor de la capa**	cm 20	20	20	-
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,623.2	1,208.4	2,839.5	-1,123.2
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	-
Masa de sobretamaño	g 1113	789	839	0
Porcentaje de sobretamaño	% 18.0	12.5	12.2	#1DIV/0!
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.36	5.20	2.41	0.00
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.27	4.96	2.31	0.00
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22.29	48.57	22.64	0.00
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 21.44	54.74	22.12	#1DIV/0!
Porcentaje de compactación	% 97	247	100	#1DIV/0!
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	0
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	5	5	0

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

