

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1152-25 SU06

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT. CDRA. 3 Y 4 AV. P. MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 1658- 25
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60 KV SET SANTA ANITA **OT N°** : 1699- 25
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-22
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-24

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	22/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.2
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.8 Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CRUCE AV. DE LA CULTURA/ FERNANDO			
Progresiva/ Cota / Lado**	0+150			
Tipo de Muestra(**)	RELLENO CONTROLADO			
Descripción visual del suelo	GRAVE ARENOSO COLOR BEIGE			
Espesor de la capa** cm	20			
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,581.9			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño g	1420			
Porcentaje de sobretamaño %	22.3			
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.47			
Densidad seca in situ g/cm ³	2.33			
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.83			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	21.83			
Porcentaje de compactación %	98			
Criterio de aceptación ** %	95			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	6			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/11/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe