

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1153-25 SU06

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT. CDRA. 3 Y 4 AV. P. MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 1665- 25
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60 kV SET SANTA ANITA **OT N°** : 1706- 25
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-24
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-25

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	24/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	I.CHA	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.2
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.8 Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV. DE LA CULTURA	AV. DE LA CULTURA		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA - 2 0+22	CAPA - 30+22		
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo	GRAVE ARENOSO COLOR BEIGE	GRAVE ARENOSO COLOR BEIGE		
Espesor de la capa** cm	20	20		
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,488.5	2,694.8		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño g	515	1380		
Porcentaje de sobretamaño %	8.43	20.1		
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.46	2.54		
Densidad seca in situ g/cm ³	2.30	2.40		
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.58	23.57		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	22.24	22.81		
Porcentaje de compactación %	100	103		
Criterio de aceptación ** %	95	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	7	6		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

