

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1170-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1560- 25

PROYECTO ** : 200122- IE 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA **OT N°** : 1601- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-07

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-08

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	7/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1,487.0 g	Ensayado por	I.C.H.A	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1,051.0 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.1
				Humedad Optima (%) : 7.3
				Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACTIVO 475			
Progresiva/ Cota / Lado**	MURO EXTERIOR CAPA 4			
Tipo de Muestra(**)	RELLENO			
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE			
Espesor de la capa**	cm	15		
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,396.6		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	820		
Porcentaje de sobretamaño	%	1.4		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.37		
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.24		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.94		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87',	kN/m ³	21.31		
Porcentaje de compactación	%	96		
Criterio de aceptación **	%	90		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Página 1 de 1

Versión: 04 (05-10-2024)



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 08/11/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe