

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1174-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1579- 25

PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana **OT N°** : 1620- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-11

** Datos proporcionados por el cliente **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-12

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA					
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	11/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12	
	:			Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa	1,487.0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena	1.4 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.1	
Volumen calibrado cono	1,051.0 cm³			Humedad Optima (%) : 7.3	
				Gravedad específica : 2.7	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ACTIVO 471-476	ACTIVO 471-476		
Progresiva/ Cota / Lado**		CAPA 7	CAPA 7		
Tipo de Muestra(**)		RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo		SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	15	15		
Volumen del orificio de prueba	cm³	2,205.0	2,371.1		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	725	921		
Porcentaje de sobretamaño	%	1.4	1.6		
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2.39	2.37		
Densidad seca in situ	g/cm³	2.23	2.21		
Peso unitario seco in situ	kN/m³	21.84	21.69		
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	21.23	20.92		
Porcentaje de compactación	%	96	95		
Criterio de aceptación **	%	90	90		
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	7		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 12/11/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

