

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1204-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - S
PROYECTO ** : 200122- IE 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DI
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1562- 25
OT N° : 1603- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-08
FECHA EMISIÓN : 2025-11-11
** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA					
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° : EQ.DENS. 2		Fecha de ensayo	10/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12	
Masa de arena embudo y placa : 1,487.0 g		Ensayado por :	I.CH.A	Proctor : (Reapproved 2021)	
Densidad de la arena : 1.4 g/cm³		Método de ensayo : C			
Volumen calibrado cono : 1,051.0 cm³		Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.1			
		Humedad Optima (%) : 7.3			
		Gravedad específica : 2.7			
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ACTIVO 471-476	ACTIVO 471-476		
Progresiva/ Cota / Lado**		CAPA 6	CAPA 6		
Tipo de Muestra(**)		RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo		SUELO ARCILLOSO COLOR MARRON BEIGE	SUELO ARCILLOSO COLOR MARRON BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	15	15		
Volumen del orificio de prueba	cm³	2,411.4	2,281.4		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	752	830		
Porcentaje de sobretamaño	%	13.1	15.8		
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2.37	2.30		
Densidad seca in situ	g/cm³	2.23	2.15		
Peso unitario seco in situ	kN/m³	21.82	21.03		
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	21.23	20.23		
Porcentaje de compactación	%	96	91		
Criterio de aceptación **	%	90	90		
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	7		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

