

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1206-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 171 JUAN VELASCO ALVARADO
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1571- 25
OT N° : 1612- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-10
FECHA EMISIÓN : 2025-11-11

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	10/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,487.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.0
Volumen calibrado cono	1,051.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.9 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	OBRA EXTERIOR	OBRA EXTERIOR	OBRA EXTERIOR	
Progresiva/ Cota / Lado**	EJE G-I EJE 15-35	EJE G-I EJE 15-35	EJE G-I EJE 15-35	
Tipo de Muestra(**)	CAPA 6	CAPA 6	CAPA 6	
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO BRILLANTE COLOR MARRON BEIGE	SUELO ARCILLOSO BRILLANTE COLOR MARRON BEIGE	SUELO ARCILLOSO BRILLANTE COLOR MARRON BEIGE	
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,567.6	2,398.7	2,608.6	
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g 108	150	26	
Porcentaje de sobretamaño	% 1.92	2.83	0.46	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.19	2.21	2.18	
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.09	2.11	2.08	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 20.47	20.71	20.37	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 20.38	20.59	20.35	
Porcentaje de compactación	% 97	98	97	
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 5	5	5	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

