

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1209-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1700- 25
OT N° : 1745- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-28
FECHA EMISIÓN : 2025-11-29

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	28/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,483.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19.38
Volumen calibrado cono	: 1,064.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 12.50 Gravedad específica : 2.69
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE LOS ROBLES			
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 1738 - 1758			
Tipo de Muestra(**)	PROPIO CAPA 3			
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA			
Espesor de la capa**	cm 15			
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,513.6			
Tamiz del sobretamaño	No4			
Masa de sobretamaño	g 180			
Porcentaje de sobretamaño	% 3.33			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.15			
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1.94			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 19.04			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 18.86			
Porcentaje de compactación	% 97			
Criterio de aceptación **	% 95			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 11			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

