

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1226-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1562- 25

**PROYECTO \*\*** : 200122- IE 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA **OT N°** : 1603- 25

**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-08

**\*\* Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-10

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA<br>NTP 339.143 1999 (revisada el 2019) |                                           |                                           |           |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Datos Cono                                                                                                                                                       |                                           | Datos ensayo                              |           | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                                                                           | EQ.DENS. 2                                | Fecha de ensayo                           | 8/11/2025 | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                                                                     | 1,487.0 g                                 | Ensayado por :                            | I.CH.A    | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                                                             | 1.4 g/cm³                                 |                                           |           | Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.1                            |
| Volumen calibrado cono                                                                                                                                           | 1,051.0 cm³                               |                                           |           | Humedad Optima (%) : 7.3<br>Gravedad específica : 2.7        |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PRUEBA 1                                  | PRUEBA 2                                  | PRUEBA 3  | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                                                         | ACTIVO 471-476                            | ACTIVO 471-476                            |           |                                                              |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                                                        | CAPA 5                                    | CAPA 5                                    |           |                                                              |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                                                              | RELLENO                                   | RELLENO                                   |           |                                                              |
| Descripción visual del suelo                                                                                                                                     | SUELO ARCILLOSO,<br>COLOR MARRÓN<br>BEIGE | SUELO ARCILLOSO,<br>COLOR MARRÓN<br>BEIGE |           |                                                              |
| Espesor de la capa**                                                                                                                                             | cm                                        | 15                                        | 15        |                                                              |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                                                                   | cm³                                       | 2,349.9                                   | 2,427.0   |                                                              |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                                                            |                                           | 3/4 in                                    | 3/4 in    |                                                              |
| Masa de sobretamaño                                                                                                                                              | g                                         | 797                                       | 739       |                                                              |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                                                        | %                                         | 1.5                                       | 1.3       |                                                              |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                                                          | g/cm³                                     | 2.32                                      | 2.30      |                                                              |
| Densidad seca in situ                                                                                                                                            | g/cm³                                     | 2.19                                      | 2.17      |                                                              |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                                                       | kN/m³                                     | 21.49                                     | 21.29     |                                                              |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                                                            |                                           |                                           |           |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                                                          | kN/m³                                     | 20.82                                     | 20.67     |                                                              |
| Porcentaje de compactación                                                                                                                                       | %                                         | 94                                        | 93        |                                                              |
| Criterio de aceptación **                                                                                                                                        | %                                         | 90                                        | 90        |                                                              |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                                                             |                                           |                                           |           |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                                                           | %                                         | 6                                         | 6         |                                                              |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

