

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1230-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1686- 25
OT N° : 1730- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-27
FECHA EMISIÓN : 2025-11-28

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	27/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	: 1 487,0 g	Ensayado por	I.CH.A	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	: 1,4 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	: 1 053,0 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,12
				Humedad Optima (%) : 7,30
				Gravedad específica : 2,72
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	
Ubicación de la prueba**		Entre la rampa 4 y activo 469	Entre la rampa 4 y activo 469	
Progresiva/ Cota / Lado**		Capa 2	Capa 2	
Tipo de Muestra(**)		Relleno	Relleno	
Descripción visual del suelo		Suelo arcilloso color marron beige	Suelo arcilloso color marron beige	
Espesor de la capa**	cm	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 378,7	2 337,7	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	917	884	
Porcentaje de sobretamaño	%	1.6	1.6	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,37	2,34	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,22	2,19	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21,74	21,42	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20,99	20,64	
Porcentaje de compactación	%	95	93	
Criterio de aceptación **	%	90	90	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	7	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

