

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1261-25 SU06**

**CLIENTE** : PF - NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS  
: INSTITUCIONALES – PROYECTO CONCEPTO FAMILY TOO **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

**DIRECCIÓN \*\*** : AV. EL DERBY NRO. 055 INT. 1010, URB. LIMA POLO AND HUNT CLUB,  
: (EDIFICIO CRONOS PISO 9 TORRE 4) **RECEPCIÓN N°** : 1718- 25

**PROYECTO \*\*** : CONCEPTO ONE PLACE **OT N°** : 1763- 25

**UBICACIÓN \*\*** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA - SAN MIGUEL **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-01

**\*\* Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-02

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA<br>NTP 339.143 1999 (revisada el 2019) |                                |                                |                                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>Datos Cono</u>                                                                                                                                                |                                | <u>Datos ensayo</u>            |                                | <u>Datos material compactado</u>                             |
| Identificación Cono N°                                                                                                                                           | EQ.DENS. 5                     | Fecha de ensayo                | 1/12/2025                      | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                                                                     | 1 485,0 g                      | Ensayado por :                 | L.S.G                          | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                                                             | 1,4 g/cm <sup>3</sup>          |                                |                                | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 21,4               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                                                           | 1 063,0 cm <sup>3</sup>        |                                |                                | Humedad Optima (%) : 7,4<br>Gravedad específica : 2,7        |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PRUEBA 1                       | PRUEBA 2                       | PRUEBA 3                       | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                                                         | PISTA DE CIRCULACION VEHICULAR | PISTA DE CIRCULACION VEHICULAR | PISTA DE CIRCULACION VEHICULAR | PISTA DE CIRCULACION VEHICULAR                               |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                                                        | -                              | -                              | -                              | -                                                            |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                                                              | SUB BASE                       | SUB BASE                       | SUB BASE                       | SUB BASE                                                     |
| Descripción visual del suelo                                                                                                                                     | GRAVA ARENA LIMO ARCILLOSA     | GRAVA ARENA LIMO ARCILLOSA     | GRAVA ARENA LIMO ARCILLOSA     | GRAVA ARENA LIMO ARCILLOSA                                   |
| Espesor de la capa**                                                                                                                                             | cm                             | 20                             | 20                             | 20                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                                                                   | cm <sup>3</sup>                | 2 635,6                        | 2 711,5                        | 2 818,9                                                      |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                                                            | 3/4 in                         | 3/4 in                         | 3/4 in                         | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                                                                              | g                              | 975                            | 1033                           | 1677                                                         |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                                                        | %                              | 15.6                           | 15.9                           | 25.4                                                         |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>              | 2,37                           | 2,40                           | 2,34                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>              | 2,20                           | 2,26                           | 2,20                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>              | 21,52                          | 22,13                          | 21,59                                                        |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                                                            |                                |                                |                                |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                                                          | kN/m <sup>3</sup>              | 20,78                          | 21,44                          | 20,28                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                                                                       | %                              | 97                             | 100                            | 95                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                                                                        | %                              | 95                             | 95                             | 95                                                           |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                                                             |                                |                                |                                |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                                                           | %                              | 8                              | 6                              | 6                                                            |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

