

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1265-25 SU06

CLIENTE : Consorcio Hospital de Manchay

DIRECCIÓN ** : Pachacamac- lima

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO
DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

UBICACIÓN ** : Manchay - Pachacamac - Lima

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 1616- 25

OT N° : 1657- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-17

FECHA EMISIÓN : 2025-11-18

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	17/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	D.I.C	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.5
				Humedad Optima (%) : 5.9
				Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3
Ubicación de la prueba**		BLOQUE A	BLOQUE A	
Progresiva/ Cota / Lado**		CAPA 5	CAPA 6	
Tipo de Muestra(**)		RELLENO	RELLENO	
Descripción visual del suelo		ARENOSO COLOR BEIGE CON GRAVA	ARENOSO COLOR BEIGE CON GRAVA	
Espesor de la capa**	cm	20	20	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,574.9	2,617.4	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	1270	833	
Porcentaje de sobretamaño	%	19.7	13.1	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.50	2.43	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.40	2.32	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	23.53	22.71	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.82	22.18	
Porcentaje de compactación	%	101	99	
Criterio de aceptación **	%	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	5	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

