

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1266-25 SU06

CLIENTE : Consorcio Hospital de Manchay
DIRECCIÓN ** : Pachacamac- lima
PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
UBICACIÓN ** : Manchay - Pachacamac - Lima
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1655- 25
OT N° : 1696- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-15
FECHA EMISIÓN : 2025-11-16

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	15/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.5
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.9 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	BLOQUE - A	BLOQUE - A		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 4	CAPA 5		
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO		
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA, COLOR BEIGE	GRAVA ARENOSA, COLOR BEIGE		
Espesor de la capa** cm	20	20		
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,448.1	3,018.1		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño g	925	1023		
Porcentaje de sobretamaño %	1.5	1.4		
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.48	2.39		
Densidad seca in situ g/cm ³	2.38	2.30		
Peso unitario seco in situ kN/m ³	23.34	22.50		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	22.79	21.90		
Porcentaje de compactación %	101	97		
Criterio de aceptación ** %	95	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	4	4		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 18/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

