

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1267-25 SU06

CLIENTE : Consorcio Hospital de Manchay

DIRECCIÓN ** : Pachacamac- lima

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO
DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

UBICACIÓN ** : Manchay - Pachacamac - Lima

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 1662- 25

OT N° : 1703- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-14

FECHA EMISIÓN : 2025-11-15

**SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO
DEL CONO DE ARENA
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)**

<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	14/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,505.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.5
Volumen calibrado cono	1,049.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.9 Gravedad específica : 2.7

DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	BLOQUE A			
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 4			
Tipo de Muestra(**)	RELLENO			
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA, COLOR BEIGE			
Espesor de la capa** cm	20			
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,304.9			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño g	1344			
Porcentaje de sobretamaño %	25.2			
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.31			
Densidad seca in situ g/cm ³	2.24			
Peso unitario seco in situ kN/m ³	21.94			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	20.64			
Porcentaje de compactación %	92			
Criterio de aceptación ** %	95			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	3			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

