

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1269-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1713- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358. **OT N°** : 1758- 25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-27

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-28

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	27/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 483,0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : B
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19,4
Volumen calibrado cono	1 064,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 12,5 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE C	CALLE F		
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 1798 - 1833 CAPA 2	BZP : 1827 - 1833 CAPA 2		
Tipo de Muestra(**)	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO		
Descripción visual del suelo	GRAVA LIMOSO ARCILLOSO	GRAVA LIMOSO ARCILLOSO		
Espesor de la capa**	cm 15	15		
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2 261,1	2 642,0		
Tamiz del sobretamaño	3/8 in	3/8 in		
Masa de sobretamaño	g 99	103		
Porcentaje de sobretamaño	% 2.11	2.00		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,07	1,95		
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1,89	1,85		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 18,49	18,13		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 18,37	18,02		
Porcentaje de compactación	% 95	93		
Criterio de aceptación **	% 95	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 10	5		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

