

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1277-25 SU06

CLIENTE : ERAA SOLUCIONES INTEGRALES SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CORDILLERA BLANCA MZA. F16 LOTE. 5B INT. 101 ASC. R.I.A. DELICIAS DE VILLA **RECEPCIÓN N°** : 1594- 25

PROYECTO ** : "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES SANITARIAS EN EL PROYECTO "NEW ALS LIMA HUB LAB" **OT N°** : 1635- 25

UBICACIÓN ** : CALLE 2 N° 189-BOCANEGRA-CALLAO-LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-13

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-14

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>	
Identificación Cono N° : EQ.DENS. 1		Fecha de ensayo	13/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa	: 1 568,0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena	: 1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,80	
Volumen calibrado cono	: 1 123,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,70	
				Gravedad específica : 2,80	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		GARITA 2	CUARTO TABLERO	GARITA 1	
Progresiva/ Cota / Lado**		-	-	-	
Tipo de Muestra(**)		RELLENO PRESTAMO	RELLENO PRESTAMO	RELLENO PRESTAMO	
Descripción visual del suelo		MATERIAL LIMOSO COLOR MARRON	MATERIAL LIMOSO COLOR MARRON	MATERIAL LIMOSO COLOR MARRON	
Espesor de la capa**	cm	20	20	20	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 790,8	2 764,3	2 260,7	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	588	1051	268	
Porcentaje de sobretamaño	%	0.09	1.6	0.05	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,37	2,37	2,36	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,30	2,30	2,29	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22,58	22,59	22,46	
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22,19	21,85	22,25	
Porcentaje de compactación	%	102	100	102	
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	3	3	3	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/11/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe