

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1288-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1751- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358. **OT N°** : 1796- 25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-04

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-05

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	4/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 492,0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,9
Volumen calibrado cono	1 069,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,2 Gravedad específica : 2,9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE ANDRES AVELINO CÁCERES	CALLE ANDRES AVELINO CÁCERES	CALLE ANDRES AVELINO CÁCERES	CALLE PROL. AV. SAN JOSE
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 5278 - 5320 CAPA 4	BZP : 5278 - 5190 CAPA 4	BZP : 5190 - 5278 CAPA 4	BZP : 6262 - 6268 CAPA 4
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	GRAVA LIMOSO ARENOSO	GRAVA LIMOSO ARENOSO	GRAVA LIMOSO ARENOSO	GRAVA LIMOSO ARENOSO
Espesor de la capa**	cm	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 547,3	2 784,4	2 924,8
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	1026	1529	640
Porcentaje de sobretamaño	%	1.6	2.2	0.09
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,45	2,51	2,34
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,35	2,40	2,28
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22,99	23,56	22,32
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22,17	22,49	21,85
Porcentaje de compactación	%	97	98	95
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	4	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

