

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1313-25 SU06

CLIENTE : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT. CDRA. 3 Y 4 AV. P. MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 60 KV SET SANTA ANITA
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1792- 25
OT N° : 1837- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-12-12
FECHA EMISIÓN : 2025-12-13

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 1	Fecha de ensayo	12/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 566,0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,2
Volumen calibrado cono	1 122,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,8 Gravedad específica : 2,8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV. LA CULTURA	AV. LA CULTURA		
Progresiva/ Cota / Lado**	230+280 CAPA 2	180+230 CAPA 4		
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO		
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENA LIMOSA	GRAVA ARENA LIMOSA		
Espesor de la capa**	cm 20	20		
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2 524,3	2 527,2		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	g 860	395		
Porcentaje de sobretamaño	% 1.4	0.07		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,49	2,39		
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,39	2,35		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23,46	22,99		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22,96	22,74		
Porcentaje de compactación	% 103	102		
Criterio de aceptación **	% 95	100		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	2		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

