

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1412-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1865- 25

PROYECTO ** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO **OT N°** : 1910- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-22

FECHA EMISIÓN : 2025-12-23

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 3	Fecha de ensayo	: 22/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,873.0 g	Ensayado por :	: J.S.A.	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.8
Volumen calibrado cono	: 1,340.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.1 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACTIVO 469 SD-4			
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 1 EJE H-C / TRAMO 1			
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO			
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO, COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	cm	25		
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,486.4		
Tamiz del sobretamaño		3/4 in		
Masa de sobretamaño	g	1108		
Porcentaje de sobretamaño	%	1.9		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.41		
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.30		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.58		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.84		
Porcentaje de compactación	%	100		
Criterio de aceptación **	%	98		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Página 1 de 1

Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe