

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1416-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1866- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1911- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358.

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-22

** Datos proporcionados por el cliente **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-24

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	22/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,492.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.9
Volumen calibrado cono	1,069.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.2 Gravedad específica : 2.9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE S/N FRENTE - 16	CALLE ALISO FRENTE - 16	CALLE EXISTENTE FRENTE - 16	CALLE EXISTENTE FRENTE - 16
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 5932 - 6064	BZP : 5925 - 6022	BZP : 5374 - 5472	BZP : 5472 -5595
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO CAPA 3	AFIRMADO CAPA 3	AFIRMADO CAPA 3	AFIRMADO CAPA 3
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARENOSO GRAVA	LIMOSO ARENOSO GRAVA	LIMOSO ARENOSO GRAVA	LIMOSO ARENOSO GRAVA
Espesor de la capa**	cm 15	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,419.0	2,738.5	2,440.5	2,137.0
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 741	575	865	525
Porcentaje de sobretamaño	% 12.4	8.80	14	9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.47	2.39	2.47	2.50
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.35	2.28	2.33	2.34
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 23.01	22.33	22.86	22.95
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.41	21.88	22.14	22.55
Porcentaje de compactación	% 98	96	97	99
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 5	5	6	7

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe