

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°186-25 AG28

CLIENTE : HAUG S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-28.02
DIRECCIÓN ** : PARCELA 10368 CALL.GRANDE NRO. S/N EX-FUNDO SANTA ROSA (ALT. KM 33.8
ANTIGUA CARRETERA PAN. SUR) LIMA - LIMA - LURIN **RECEPCIÓN N°** : 821- 25
PROYECTO ** : ADECUACIÓN AL DS-017-2013-EM DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN TERMINALES CENTRO Y NORTE DEL TANQUE TK1 DEL
CALLAO". **OT N°** : 838- 25
UBICACIÓN ** : TERMINALES DEL PERU- CALLAO **FECHA EMISIÓN:** : 2025-07-05
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : LA GRANJA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 178-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-26
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-28
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2.56
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2.58
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2.61
Absorción	%	0.7

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
1in
No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/07/25
Motivo: Autorización de informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

