

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°280-25 AG28

CLIENTE : CONSORCIO PROCERES **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-28.02

DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2941 (PISO 5 OFICINA 5A-2D) LIMA - LIMA - EL AGUSTINO **RECEPCIÓN N°** : 1586- 25

PROYECTO ** : CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL
ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PROCERES - AV. WIESSE, TRAMO AV. PERÚ - AV. DEL CRUCE ESTE, CON CUI N° 2673653 **OT N°** : 1627- 25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA **FECHA EMISIÓN:** : 2025-11-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : JICAMARCA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 308-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-12

TIPO DE MUESTRA ** : COMBINACIÓN **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-13

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2,77
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2,79
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2,82
Absorción	%	0,7

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
3/4 in
No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

