

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°285-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, **RECEPCIÓN N°** : 756-25
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP5039 CA_MONTE_DE_LOS_OLIVOS **F.EMISIÓN** : 2025-06-19
UBICACIÓN ** : PREDIO DENOMINADO PAMPA ELERA, DIST. LAS LOMAS, PIURA, PIURA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																				
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1110-SU-25																																																																		
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-13																																																																		
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-14																																																																		
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																				
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4,75</td><td>69,6</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2,00</td><td>66,6</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0,425</td><td>55,8</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0,075</td><td>44,8</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4,75	69,6	No.10	2,00	66,6	No.40	0,425	55,8	No. 200	0,075	44,8	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="4">% BOLONES</td></tr><tr><td colspan="4">% BLOQUES</td></tr><tr><td>% GRAVA</td><td>30,4</td><td>Gruesa</td><td>18,4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>12,0</td></tr><tr><td>% ARENA</td><td>24,8</td><td>Gruesa</td><td>3,0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Media</td><td>14,6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>7,2</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>44,8</td><td></td><td>44,8</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">53</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">26</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">27</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	30,4	Gruesa	18,4			Fina	12,0	% ARENA	24,8	Gruesa	3,0			Media	14,6			Fina	7,2	% FINO	44,8		44,8	LL		53		LP		26		IP		27	
Tamiz		% que Pasa																																																																		
in.	mm.																																																																			
No.4	4,75	69,6																																																																		
No.10	2,00	66,6																																																																		
No.40	0,425	55,8																																																																		
No. 200	0,075	44,8																																																																		
Distribución granulometrica																																																																				
% BOLONES																																																																				
% BLOQUES																																																																				
% GRAVA	30,4	Gruesa	18,4																																																																	
		Fina	12,0																																																																	
% ARENA	24,8	Gruesa	3,0																																																																	
		Media	14,6																																																																	
		Fina	7,2																																																																	
% FINO	44,8		44,8																																																																	
LL		53																																																																		
LP		26																																																																		
IP		27																																																																		
<table><tr><td>D10</td><td>0,025</td></tr><tr><td>D30</td><td>0,1</td></tr><tr><td>D60</td><td>0,8</td></tr><tr><td>Cu</td><td>31,2</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0,2</td></tr></table>				D10	0,025	D30	0,1	D60	0,8	Cu	31,2	Cc	0,2																																																							
D10	0,025																																																																			
D30	0,1																																																																			
D60	0,8																																																																			
Cu	31,2																																																																			
Cc	0,2																																																																			
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																																				
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava arcillosa con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GC	Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena																																																											
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																				
Simbolo de Grupo	GC																																																																			
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena																																																																			
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																																				
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-7-6 (6)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-7-6 (6)																																																													
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																				
Clasificación AASHTO	A-7-6 (6)																																																																			

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°317-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°350-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

